

13 – Entrée d'air pour fenêtre de toit

Points de vigilance pour les fenêtres de toit :

- L'installation d'un module d'entrée d'air autoréglable sur chaque fenêtre de toit se trouvant dans une pièce principale est indispensable pour garantir une arrivée d'air calibrée en toutes conditions.
- A défaut la barre de manœuvre doit rester en position ventilation.

Le maintien de la barre de manœuvre des fenêtres de toit en position ventilation est nécessaire pour un apport d'air hygiénique (dans les chambres notamment). Pour autant, cela ne permet pas la maîtrise des débits.

Il est donc indispensable d'installer sur chaque fenêtre de toit se trouvant dans une pièce principale, un module d'entrée d'air autoréglable garantissant une arrivée d'air calibrée en toutes conditions. Les modules sont adaptables sur les velux de type MK, SK ou UK (voir plaques signalétiques sur les ouvrants).



Entrée d'air autoréglable à installer derrière la barre de manœuvre.

Avertissement

Cette fiche présente, à titre informatif, des **principes généraux et des solutions génériques de réduction du radon dans les bâtiments**. Chaque bâtiment étant un cas particulier, les solutions présentées doivent être **adaptées à ses caractéristiques constructives, à ses équipements et au niveau de radon mesuré**. Le choix, le dimensionnement et la mise en œuvre des travaux relèvent de la **responsabilité du maître d'ouvrage et/ou des professionnels intervenants**. Ils doivent être réalisés dans le respect des **normes, règles de l'art et réglementations en vigueur**. Le **Groupe Radon & Qualité de l'Air Intérieur de l'Association Approche-ÉcoHabitat** ne saurait être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation inadaptée des informations contenues dans cette fiche ou d'une mauvaise conception ou exécution des travaux.